

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE TUBOS PEAD CORRUGADO

- Colocar o anel de vedação na ponta do tubo, conforme orientação do fabricante;
- Manter a bolsa e o anel limpos na hora da instalação;
- Utilizar pasta lubrificante no anel e na bolsa, não é permitido utilizar outros materiais, como graxa, óleo, vaselina etc.;
- Proteger a bolsa na hora de executar a alavanca de encaixe dos tubos;
- Largura de vala de DN + 500 mm, sendo DN o diâmetro nominal da tubulação;
- Respeitar o recobrimento mínimo de 80cm acima da geratriz superior do tubo;
- Instalações com profundidades maiores que 6,00 metros devem ser estudadas caso a caso;
- Utilizar para o recobrimento material granular de boa qualidade, sem pedras ou qualquer outro material que possa danificar a tubulação (Ex: areia, pó de brita, etc.);
- O berço não deve conter pedras ou qualquer outro material que possa danificar a tubulação, em casos de presença desses materiais, deve-se realizar um berço com material selecionado de no mínimo 100mm de altura, compactada uniformemente;
- Realizar a compactação do solo (envoltória) por camadas de no mínimo 30cm com Proctor normal de no mínimo 94%;
- Para utilizar as conexões de PVC com tubos corrugados, o anel é sempre colocado na ponta do tubo, a bolsa da conexão fica sem anel de vedação, é utilizado sempre o anel do tubo corrugado.