Florianópolis, 02 de outubro de 2026.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 101/2026 - ESCLARECIMENTO Nº 01

Prezados Licitantes,

Em atenção à consulta formulada por determinada(s) empresa(s) interessada(s) em participar do referido processo seguem os esclarecimentos da área técnica:

Questionamento 1:
Para atendimento ao requisito de fator de potência ≥0,93, a CASAN confirma que o valor solicitado corresponde ao fator de potência total (True Power Factor), considerando a fundamental e as componentes harmônicas da corrente?
Em caso positivo, será aceita solução composta pelo inversor de frequência associado a dispositivo externo de mitigação harmônica, como filtro harmônico passivo, desde que o conjunto resulte em fator de potência total igual ou superior a 0,93?

Resposta 1:
A exigência trata do Fator de potência real ou true-RMS (fundamental mais harmônicas) que deve ser >= 0,93, considerando o drive em sua potência nominal. Não serão aceitos dispositivos externos de mitigação.

Carlos Henrique Queiroz
AGENTE DE LICITAÇÃO

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00053398/2026 e o código EDC769Z6.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **EDC769Z6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CARLOS HENRIQUE QUEIROZ (CPF: 008.XXX.989-XX) em 02/10/2026 às 09:49:17
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:01:17 e válido até 04/01/2121 - 10:01:17.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA1MzM5OF81MzM5OF8yMDI2X0VEQzc2OVo2 ou o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo **CASAN 00053398/2026** e o código **EDC769Z6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.