PARECER TÉCNICO

Procedimento Licitatório PL 101/2026

1 OBJETIVO

Este parecer técnico refere-se à análise da documentação relativa aos itens 8.15 e 9.4 do Procedimento Licitatório 101/2026, encaminhada pela Empresa VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA e recebida por esta Divisão (GSU/DIPRE) sob SGPe 95424/2026 e diligência GLI/DILIC 21/10/2026, 23/10/2026, 27/10/2026 e 29/10/20226

Foram considerados os seguintes documentos:

Documentos Analisados	Data
101_2026_ANEXO_II (2) (TR)	10/09/2026
E2.101_2026_EDITAL_PLE-material.pdf	09/09/2026
8.15_PLANILHA_CASAN_DRIVES_PL_101_2026	14/10/2026
PLANILHA CASAN DRIVES PL 101 2026 REV 04	03/11/2026
PLANILHA CASAN DRIVES PL 101 2026 (2) (1)	29/10/2026
8.15._LOTE_01_ITEM_01 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 - ITEM 01 ATV630U15N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._LOTE_01_ITEM_02 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 - ITEM 02 ATV630U22N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._lote_01_item_03 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 ITEM 03 ATV630U40N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._lote_01_item_04 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 ITEM 04 ATV630U55N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._lote_01_item_05 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 ITEM 05 ATV630U75N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._lote_01_item_06 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 ITEM 06 ATV630D15N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._lote_01_item_07 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 ITEM 07 ATV630D15N4 (CATÁLOGO)	29/10/2026
8.15._lote_01_item_08 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_09 (CATÁLOGO)	14/10/2026

Pág. 01 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00095424/2026 e o código JRD9J649.

8.15._lote_01_item_10 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_11 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_12 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_13 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_14 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_15 (CATÁLOGO)	14/10/2026
8.15._lote_01_item_16 (CATÁLOGO)	14/10/2026
LOTE 01 - TODOS ITENS - VW3A1112 - ACESSORIO	29/10/2026
LOTE 01 - TODOS OS ITENS - VW3A1104R30 – ACESSORIO	29/10/2026
LOTE 01 - TODOS OS ITENS - VW3A3720 – ACESSORIO	29/10/2026
LOTE 01 - ATENDE ITEM 15 e 16 - VW3A9704 – ACESSORIO	29/10/2026
Altivar Process DPF-PF_IE03draft.pdf-customer-inquiry	29/10/2026
Processo CASAN - PL 101	29/10/2026
RGM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA SPM certificate	22/10/2026
Microsoft Word - 2018 - Termos Gerais de Venda Consolidada Schneider.Rev.2	22/102026
9.4.1_Atestado_de_Capacidade_técnica_-_Compesa (ATESTADO)	14/10/2026
9.4.1_PDF_0060500670.000225_2026-10 (ATESTADO)	14/10/2026
SEI_GOVBA - 00140169011 - Atestado de Capacidade Técnica (ATESTADO)	22/10/2026
ATESTADO VALE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA (ATESTADO)	22/10/2026
Atestado Sorocaba (1) (ATESTADO)	22/10/2026
ATESTADO FORNECIMENTO	26/10/2026
Atestado de Capacidade Técnica	26/102026
ATESTADO - VALE AUTOMAÇÃO	26/10/2026

2 COMENTÁRIOS DO ITEM 8.15

De acordo com o subitem 8.15 do Edital, a empresa arrematante deverá encaminhar a sua proposta e os documentos abaixo listados, sob pena de desclassificação:

- Indicação do fabricante (ou marca) e modelo;
- Catálogos técnicos;
- Declaração de solidariedade.

Quanto à análise destes documentos, temos as seguintes considerações:

Pág. 02 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00095424/2026 e o código JRD9J649.

ITEM	Código SAP (CASAN)	Descrição	Observação
1	106900	INVERSOR FREQ. TRIF. 2,5A 1CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
2	106862	INVERSOR FREQ. TRIF. 5,5A 3CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
3	106910	INVERSOR FREQ. TRIF. 9A 5CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
4	106894	INVERSOR FREQ. TRIF. 12,6A 7,5CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
5	106884	INVERSOR FREQ. TRIF. 16A 10CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
6	106898	INVERSOR FREQ. TRIF. 24A 15CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
7	106857	INVERSOR FREQ. TRIF. 31A 20CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
8	106904	INVERSOR FREQ. TRIF. 38A 25CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
9	106909	INVERSOR FREQ. TRIF. 45A 30CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
10	106906	INVERSOR FREQ. TRIF. 60A 40CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
11	106907	INVERSOR FREQ. TRIF. 70A 50CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
12	106885	INVERSOR FREQ. TRIF. 86A 60CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo

Pág. 03 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00095424/2026 e o código JRD9J649.

			VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
13	106905	INVERSOR FREQ. TRIF. 105A 75CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
14	106860	INVERSOR FREQ. TRIF. 142A 100CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
15	106892	INVERSOR FREQ. TRIF. 180A 125CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30 + VW3A9704) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.
16	106908	INVERSOR FREQ. TRIF. 220A 150CV TIPO 4	- Material atende as especificações. - Os acessórios (VW3A3720 + VW3A1112 + cabo VW3A1104R30 + VW3A9704) deverão ser fornecidos na mesma embalagem individual do inversor.

3 COMENTÁRIOS DO ITEM 9.4

De acordo com o subitem 9.4.1 do Edital, a participante deverá encaminhar comprovação de já ter fornecido 30% (trinta por cento) do quantitativo do Lote licitado, informando o cumprimento do prazo de entrega, o quantitativo fornecido, a especificação técnica detalhada do produto.

Quanto à análise destes documentos, temos as seguintes considerações:

Atestado de Capacidade Técnica	Verificação
Empresa: COMPESA	- Comprovação de fornecimento no mínimo 5,76% do quantitativo; - Cumprimento do prazo de entrega.
Empresa: COMPESA	- Comprovação de fornecimento no mínimo 0% do quantitativo.
Empresa: EMBASA	- Comprovação de fornecimento no mínimo 0% do quantitativo.
Empresa: DESO	- Comprovação de fornecimento no mínimo 13,62% do quantitativo; - Cumprimento do prazo de entrega.
Empresa: PREFEITURA DE SOROCABA	- Comprovação de fornecimento no mínimo 0% do quantitativo.
Empresa: SANESUL	- Comprovação de fornecimento no mínimo 20,41% do quantitativo; - Cumprimento do prazo de entrega.
Empresa: ELASTONORDESTE	- Comprovação de fornecimento no mínimo 0% do quantitativo.
Empresa: AN ENGENHARIA	- Comprovação de fornecimento no mínimo 13,09% do quantitativo; - Cumprimento do prazo de entrega.

Pág. 04 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00095424/2026 e o código JRD9J649.

4 CONCLUSÃO

Após análise da documentação, destacamos que, referente ao item 8.15 do Edital, os catálogos apresentados pela empresa arrematante apresentaram todas as informações quanto às exigências do Termo de Referência, inclusive a declaração o fabricante sobre assistência técnica.

As informações dos objetos dos atestados técnicos apresentados pela empresa participante estão de acordo com o exigido no item 9.4.1 do Edital.

Desta forma, a empresa VALE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA **ATENDEU** integralmente os requisitos técnicos para atendimento do Edital do PL 101/2026.

São José, 03 de novembro de 2026.

Paula Cristina de Aguiar
Engenheira Eletricista
CREA/SC 063399-0
GSU/DIPRE
paguiar@casan.com.br

Pág. 05 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00095424/2026 e o código JRD9J649.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **JRD9J649**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULA CRISTINA DE AGUIAR (CPF: 033.XXX.599-XX) em 03/11/2026 às 15:06:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/01/2021 - 10:27:34 e válido até 04/01/2121 - 10:27:34.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA5NTQyNF85NTQyNF8yMDI2X0pSRDlKNjQ5 ou o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo **CASAN 00095424/2026** e o código **JRD9J649** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.