Florianópolis, 09 de maio 2017.

A TODOS OS INTERESSADOS

CONCORRÊNCIA nº 37/2016 – EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR / SC.

ESCLARECIMENTO 06

Apontamento 01:

Tendo em vista o edital CP37/2016 solicitar no item 6.4.5 e 6.4.20 – Curva de Performance e sua falta ser item excludente, relatamos abaixo.

As válvulas de gaveta são fabricadas conforme a NBR14968 e são recomendadas para fechamento e não se recomenda o uso para regulagem ou estrangulamento, devido ao excesso de vibração e desgaste de componentes. Deve-se, portanto, trabalhar com a válvula somente em duas posições, abertura total ou bloqueio total.

Tendo em vista o modelo solicitado não ter geração de curvas de performance, estamos limitados na geração de documentação técnica.

Notem que para aplicação de regulagem, é recomendado o uso de válvulas borboleta.

Entendemos, portanto, esse documento é dispensado para esses tipos de válvulas. Está correto nosso entendimento?

Resposta 01:

O entendimento está correto.
Não será necessário o envio de curva de performance das válvulas de gaveta uma vez que elas serão utilizadas apenas para bloqueio.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações