

ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES

EQUIPAMENTO: Kit de Emergência Tipo B para Vazamentos de Cloro (cilindros 900 kg)

UTILIZAÇÃO: Contenção de vazamentos de gás cloro em cilindros de 900 kg

CÓDIGO CASAN: 90052.

ÚLTIMA REVISÃO: Junho de 2011.

IMAGEM: (MERAMENTE ILUSTRATIVA)



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Kit de emergência, tipo B, composto de peças confeccionadas em aço de qualidade (SAE-1060) e outros materiais resistentes, sem fissuras, utilizado para o estancamento de vazamentos de gás cloro nas válvulas dos cilindros com capacidade de até 900 Kg do produto (cilindro grande). As dimensões das peças do kit, deverão se ajustar nesses cilindros, objetivando eliminar o vazamento do gás e posteriormente degasá-los, utilizando-se a válvula existente no copo de vedação grande da válvula.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

COMPONENTES DO KIT MODELO B (conforme imagem página 01)

1. Copo de vedação grande para válvula;
2. Cinco anéis de neoprene grandes para vedação;
3. Três juntas em neoprene fuselada para o copo de vedação grande;
4. Copo de vedação pequeno para bujão fusível;
5. Junta em neoprene fuselada para o copo de vedação pequeno;
6. Anéis pequenos em neoprene para vedação;
7. Barra de ajustagem;
8. Guarnições cegas de chumbo;

9. Arruelas de chumbo;
10. Pino de trava com porca;
11. Remendo para o corpo do cilindro;
12. Juntas em neoprene para vedação do remendo;
13. Parafuso borboleta;
14. Corrente com no mínimo 3 metros, para envolver o corpo do cilindro;
15. Pinos cônicos;
16. Martelo tipo bola;
17. Grampo para vedação do bujão (Yoke);
18. Chave para haste de operação de válvula $\frac{3}{8}$ " x $\frac{1}{2}$ ";
19. Chave fixa de $1 \frac{1}{8}$ " x $\frac{1}{2}$ ";
20. Chave pé de corvo;
21. Chave estrela;
22. Cabo de força;
23. Chave fixa n.º 32 de $1 \frac{1}{8}$ " x $1 \frac{1}{4}$ ".

EMBALAGEM:

O produto deverá ser fornecido à Casan, acondicionado em KIT, em estojo apropriado, construído em material resistente, anticorrosivo, com sistema de fechamento através de tampa, com dobradiças e fechadura, para proteção contra danos e sujeiras durante o transporte e estocagem.

O estojo do produto deverá apresentar, gravado de forma legível e indelével, o nome do fabricante, o número do CNPJ e o nome do produto.

APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DE MATERIAL:

O fornecedor deverá, obrigatoriamente, apresentar à Casan, um protótipo do produto a ser adquirido, para prévia avaliação.

O protótipo servirá, também, como elemento comparativo para aprovação e recebimento do material.

A aprovação prévia do protótipo não assegura a aprovação final do lote, que será executada pela Divisão de Controle de Qualidade, por ocasião do recebimento do produto adquirido no Almoxarifado Central da Casan.

GARANTIA:

Em condições normais de armazenamento e de utilização, o fornecedor e/ou o fabricante deverão garantir a substituição, sem qualquer despesa para a Casan, de todos os produtos, que, a qualquer tempo, apresentarem defeitos de fabricação e/ou não conformidades com esta especificação.